



Accumulo n° 1 = 500 lt alimentato dal solare termico e dal ritorno dell' impianto radiante BT in regolazione climatica, funzione riscaldamento a temperatura scorrevole della PDC . Temperatura indicativa: 25-35°

Accumulo n° 2 = 300 lt alimentato dalla PDC in funzione riscaldamento a punto fisso e comandato da termostato esterno Temperatura indicativa: 40°

Accumulo n° 3 = 300 lt alimentato dalla PDC in funzione ACS e comandato da termostato esterno. Temperatura indicativa: 45-55°

Denis Salvadori