



N.B. COLLEGAMENTO CALDAIA-SANICUBE LATO ACS VALIDO CON CALDAIA MODULANTE  
N.B. VERIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEL CIRCOLATORE DELLA CALDAIA A BRUCIATORE SPENTO

Fornitura e collegamenti non di pertinenza Rotex

LEGENDA			
①	Termocamino	⑧	Termostato SCS-TR
②	Pompo di circolazione termocamino	⑨	Caldia esistente con produzione ACS
③	Vaso di espansione aperto da dimensione	⑩	Vaso di espansione chiuso da dimensione in base alle caratteristiche dell'impianto
④	Sonclube SCS 538/16/16	⑪	Miscelatore termostatico
⑤	Gruppo pompe e regolazione sistema solare RPS3	⑫	Valvola termostatica
⑥	Collettori solari piani Soloris	⑬	Impianto riscaldamento
⑦	Flussostato Soloris Flow Sensor FLS 20		

Il presente schema è valido solo ai fini d'esempio per i collegamenti dei prodotti ROTEX.



47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC)  
**ROTEX Heating Systems s.r.l.**  
Via G. Menghi 19b

## SCHEMA FUNZIONALE

**PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA  
E RISCALDAMENTO TRAMITE BIOMASSA**

CALDAIA CON PRODUZIONE ACS E IMPIANTO SOLARE

Índice	Modificado	Controlado	Data
		Siglo / -----	Nº de página: -----